



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. (0-22) 825-04-71, fax 825-52-86. Dyrektor: tel. (0-22) 825-13-03, 825-28-85, fax 825-77-30

www.itb.pl

Zakład Badań Ogniwych

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21
tel. (0-22) 853-34-27
fax (0-22) 847-23-11
e-mail: fire@itb.pl

KLASYFIKACJA OGNIOWA w zakresie stopnia palności materiałów budowlanych NR NP-1256/04/BP

Zleceniodawca: WIBRO-AKUSTYKA Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
ul. Grabowska 248
63 – 400 Ostrów Wielkopolski

Nr umowy: NP-1256/P/04/BP

Przedmiot klasyfikacji: „Masa izolacyjna SonaSpray K-13 fc“ naniesiona na niepalne podłoże metodą natryskową. Składnikami wyrobu są:

- włókno celulozowe SonaSpray fc acoustic finish
- klej SK-2000 fc
- woda w proporcji 5:1 w stosunku do kleju

Grubość warstwy do 15 mm.

Klasyfikacja ogniowa: Wyrób klasyfikuje się jako **niezapałny**

Podstawa klasyfikacji: Norma PN-B-02874:1996. Metoda badania stopnia palności materiałów budowlanych.
Raport z badań: LP-1256/2-15/04.

Termin ważności: 2007-12-15*

Załączniki: -

Data: 2004-12-15

Opracowanie: mgr inż. Bartłomiej Papis

KIEROWNIK
Pracowni Rozwoju Pożaru
i Badań Materiałowych
[Signature]
dr inż. Andrzej Kołbrecki

Kierownik Zakładu Badań Ogniwych
[Signature]
Miroslaw Kosiorek

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.
*Jeżeli wcześniej nie zostanie znowelizowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690).

Regon 000063650

Konto BPH PBK S.A. VI O/Warszawa nr 85 106000760000320000459537

NIP 525-000-93-58